


УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского поселения Нарышкино  
Урицкого района Орловской области  
  
А.В. Герасиков

### Акт осмотра

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,  
расположенных на территории Урицкого района Орловской области в п.г.т.  
Нарышкино в рамках концессионного соглашения

16 сентября 2024 г.

Комиссия в составе:

**Акимов Олег Владимирович** - главный специалист Администрации пгт.Нарышкино по градостроительству и благоустройству, заместитель председателя комиссии;

**Жилинская Лариса Валерьевна** – начальник юридического отдела, государственных закупок и имущественных отношений, документационному обороту и организационным вопросам администрации п.г.т. Нарышкино;

**Юшков Юрий Анатольевич** - представитель ООО "Жилводсервис";

Произвела технический осмотр объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (башни, скважины).

В ходе осмотра выявлено:

Скважина, 1986 год постройки, Глубина – 85,0 м, адрес нахождения Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Садовая, (школа-интернат) – рабочее состояние, работает от чистотника, производительность 25м<sup>3</sup> в час;

Скважина, 1988 год постройки, глубина – 120 м, адрес нахождения Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Садовая, (школа-интернат) – рабочее состояние, работает от чистотника, производительность 10м<sup>3</sup> в час;

Скважина, 1984 год постройки, Глубина – 120,0 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Садовая, (школа-интернат) – не рабочее состояние;

Скважина, 1984 год постройки, глубина – 120,0 м, адрес: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Садовая – рабочее состояние, работает от чистотника, производительность 25м<sup>3</sup> в час;

Водонапорная башня, 1960 год постройки, высота– 22,0 м, адрес Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Садовая – башня отключена,;

Водонапорная башня, 1990 год постройки, высота – 15,0 м адрес нахождения: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, пер. Лесной – башня отключена, находится в аварийном состоянии, сгнила и давала протечку воды, работает от чистотника, производительность 10м<sup>3</sup>;

Скважина, 1990 год постройки, глубина – 120,0 м адрес нахождения- Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, пер. Лесной, работает от чистотника, производительность 10м<sup>3</sup>;

Водонапорная башня, 1979 год постройки, Высота – 22 м, адрес нахождения Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, СХТ – состояние рабочее;

Скважина, 1979 год постройки, Глубина – 110 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, СХТ, работает от чистотника, производительность 25м<sup>3</sup>;

Скважина, 1979 год постройки, Глубина – 105,0 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина (химстройсервис), работает от чистотника, производительность 10м<sup>3</sup>;


Водонапорная башня, 1975 год постройки, Высота – 18 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Артема – не рабочее состояние;


Скважина, 1975 год постройки, Глубина – 105 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Артема, работает от чистотника, производительность 10м3;


Водонапорная башня, 1967 год постройки, Высота – 15 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Чернышевского – не рабочее состояние;

Скважина, 1964 год постройки, Глубина – 105 м, адрес нахождения - Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Чернышевского, работает от чистотника, производительность 10м3;

Подписи членов комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Акимов О.В.  
(ф.и.о.)

Жилинская Л.В.  
(ф.и.о.)

Юшков Ю.А.  
(ф.и.о.)